



ACREDITADO DESDE 1993

# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

**Produto:**

Product ♦ Producto:

**CONTROLADOR DE PURGA**

**MiniPurge**

**Solicitante:**

Applicant ♦ Solicitante:

**EXPO TECHNOLOGIES LTD.**

**Unit 2, The Summit – Hanworth Road**

**Sunbury on Thames – Surrey TW16 5DB – UK**

**Fabricante:**

Manufacturer ♦ Fabricante:

**EXPO TECHNOLOGIES LTD.**

**Unit 2, The Summit – Hanworth Road**

**Sunbury on Thames – Surrey TW16 5DB – UK**

**Fornecedor / Representante Legal:**

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**Não aplicável.**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**ABNT NBR IEC 60079-0:2020;**

**ABNT NBR IEC 60079-2:2016;**

**ABNT NBR IEC 60079-11:2013;**

**ABNT NBR IEC 60079-31:2014;**

**ABNT NBR IEC 60529:2017;**

**Portaria INMETRO n° 179 de 18/05/2010.**

**Modelo de Certificação:**

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

**Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto, conforme cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria n° 179 do INMETRO, publicada em 18 de maio de 2010.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦

Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**SIRA Certification Service.**

**GB/SIR/ExTR07.0046/00 de 08/09/2007;**

**GB/SIR/ExTR09.0021/00 de 12/02/2009;**

**GB/SIR/ExTR11.0003/00 de 12/2010;**

**GB/SIR/ExTR11.0304/00 de 11/2011;**

**GB/SIR/ExTR12.0251/01 de 11/2012;**

**GB/SIR/ExTR15.0200/00 de 07/2015;**

**GB/SIR/ExTR16.0114/00 de 04/2016;**

**GB/SIR/ExTR15.0243/00 de 09/2016;**

**GB/SIR/ExTR17.0049/00 de 03/2017.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 07/05/2019 – PO-0260-19.**

**Notas:**

Notes ♦ Anotación:

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”. Este certificado está vinculado à proposta 27127343, de 21/09/2021.**

**Igor Moreno**  
Local Field Manager

**“Este documento é composto de 08 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”**



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

## Lista de Modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
<b>Expo</b>	MiniPurge	Controlador de purga	Não existente

## Especificações:

Os controladores de purga modelo MiniPurge são dispositivos pneumáticos, destinados a fornecer uma determinada vazão de gás de purga por um tempo predeterminado para equipamentos elétricos com o tipo de proteção Ex p. Esse controlador de purga possui também uma unidade de interface onde estão instalados os contatos para a verificação do status da pressurização sob a certificação INMETRO n° TÜV 12.1463.

As unidades de controle MiniPurge fornecem um dos seguintes quatro métodos de operação de purga.

- LC - Compensação de perda após purga inicial elevada;
- CF - Fluxo contínuo (mesma vazão durante e após a purga);
- CF2 - Dois sistemas de fluxo CF com uma taxa de purga inicial de alta apenas em um orifício;
- CFHP - Fluxo (mais baixo) contínuo após purga inicial elevada.

## Válvula de Alívio

O controlador de purga MiniPurge é fornecido com uma válvula de alívio de sobrepessão, para ser instalada no equipamento Ex p para evitar uma sobrepessão interna acima da sobrepessão máxima do equipamento. Os 14 modelos existentes de válvula estão relacionados às suas dimensões nominais em mm, de RLV3 a RLV200.

A saída de cada válvula de alívio é equipada com uma barreira contra centelhas, que existem em quatro tipos opcionais como segue: Espuma metálica formando caminhos tortuosos com curvas de pelo menos 4 x 90° ou 2 x 180°, malha de aço inoxidável com multicamadas e malha tricostada.

## Orifício de saída

Três tipos de orifício são utilizados:

- Orifícios roscados (ex.: ¼" NPT ou 2" BSP) com uma barreira contra centelhas embutida. Estes são selecionados para manter a pressão desejada dentro do equipamento Ex p quando utilizado com as opções de fluxo contínuo. A designação de cada orifício de saída indica o diâmetro nominal de entrada. As denominações são as seguintes: SA3, SA6, SA9, SA12, SA19, SA25, SA32, SA38 e SA50.
- Orifícios planos no disco da válvula de alívio, dimensionados de acordo com a vazão necessária.
- Orifícios substituíveis, tipo SAU \*\*.

## Regra de formação do modelo:

Modelo: a b cc / mm / código de opções

<b>a = Tamanho ou Capacidade</b>	<b>Purga típica Taxa de vazão* (NI/min)</b>	<b>Pressão de alimentação regulada requerida (bar)</b>
1 = Sub-MiniPurge	225	4-8
2 = MiniPurge	450	4-8
3 = Super-MiniPurge	900	4-8
4 = Super-MiniPurge 1800	1800	4-8 (4-16**)
5 = Super-MiniPurge 3500	3500	4-8 (4-16**)
6 = Super-MiniPurge 7000	7000	4-8 (4-16**)
7 = Super-MiniPurge xxx	(>7000)	4-8 (4-16**)

\*Quando a opção "PC" for utilizada, as taxas de vazão serão alteradas de acordo com o projeto específico. Em tais casos, um sufixo adicional DXXX será adicionado para indicar um projeto específico.

\*\* Até 16 bar são aceitos quando um regulador adequado é instalado.



ACREDITADO DESDE 1993

# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

## **b = tipo de pressurização**

X = Pressurização X

Y = Pressurização Y

Z = Pressurização Z

## **cc = Ação após purga inicial**

LC = Compensação de perda após purga inicial elevada;

CF = Fluxo contínuo (mesma vazão durante e após a purga);

CF2 = Dois sistemas de fluxo CF com uma taxa de purga inicial de alta apenas em um orifício;

CFHP = Fluxo (mais baixo) contínuo após purga inicial elevada;

DP = Proteção contra poeira (somente pressurização).

## **mm = Material do invólucro da unidade de controle**

al = Liga de alumínio

cs = Aço carbono, pintado

ss = Aço inoxidável

bp = Somente placa traseira

co = Somente chassis

pm = Montagem em painel

nm = Não metálico

## **Código de opções (Adicionado somente se utilizado)**

AA = Equipado com saída de alarme ativa	AC = Circuito de cancelamento de alarme
AO = "Somente Alarme" em falha de fluxo ou pressão	AS = "Alarme" falha de fluxo ou pressão, válvula seletora
CS = Monitor do sistema de contenção	DS = Equipado com sensor de intertravamento para abertura da porta
DT = Temporizador de desligamento (Delayed Trip) depois de uma falha de pressão ou fluxo	DXXX = Projeto especial para as taxas de vazão específicas
ET = Temporizador eletrônico	FM = Equipado com medidor(es) de vazão
HP = Fluxo contínuo com sensor de pressão alta	IS = Chaves internas adequadas para circuitos Ex i
MO = Equipado com chave manual de by-pass	MT = Purga mecânica ou temporizador de atraso
AO = Chave liga/desliga controlando o gás de proteção e suprimento de ar da unidade de controle	OB = Chave liga/desliga para controlar o suprimento de ar da unidade de controle
OC = Chave liga/desliga controlando somente o fornecimento de gás de proteção	OS = Saída (Orifício), válvula seletora
OV = Válvula de saída, acionamento pneumático	PA = Switch(es) "Ex" embutido(s), com/sem caixa de ligação "Ex"
PC = Válvula de controle para compensação de perda (CLAPS System.)	PO = Sinais de saída pneumáticos para controle de alimentação e alarme
SP = Pressurização secundária, opções de alimentação	SS = Alimentação separada para o sistema de controle lógico e para gás de proteção do invólucro
TW = Duas (ou mais) saídas para dois ou mais invólucros pressurizados purgados em paralelo	LS = Sensor local para monitoramento de sobrepresão interna, sob a certificação IECEx SIR 06.0109X.
H6 = Indicado para alta temperatura Temperatura do ar de purga: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$	H7 = Indicado para alta temperatura Temperatura do ar de purga: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$
LT = Baixa temperatura Temperatura ambiente: $-60\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$	T/B = Caixa de ligação, opcional

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/512701361666436671>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de certificação digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

A caixa de ligação opcional (T/B) é adequada tanto para equipamentos Ex e quanto Ex d, para operar em faixa de temperatura ambiente máxima permitida de  $-60\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$ , e com classe de temperatura T4 (135 °C).

A combinação de condições de temperatura também é permitida, sendo possível a aplicação em condições de baixa temperatura (/LT) com alta temperatura (/H6 ou /H7), sendo a faixa de temperatura ambiente máxima permitida de  $-60\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$  com temperaturas de ar para purga em 60 °C para /H6 e 70 °C para /H7.

Estas versões combinadas possuem duas variantes distintas, como detalhado abaixo:

- MiniPurge e outros componentes internos dentro do mesmo invólucro, feito de aço inoxidável ou aço carbono pintado, com espessura entre 1,5 mm e 2,5 mm, terminal de aterramento, medidor de vazão tipo Vortex para tubulação de saída do ar quente, que permite livre ventilação. Também é realizada pelas paredes do invólucro principal a entrada de ar para purga, acoplada à um regulador e conexões de saídas, opcionalmente pneumáticas e ou via caixa de ligação. Esta caixa de ligação poderá conter barreiras de segurança intrínseca, com certificado INMETRO, e/ou terminais com entradas realizadas via prensa cabos certificados INMETRO e adequados ao tipo de proteção.

Uma câmara de resfriamento contém o sistema de circuito de controle lógico para o resfriador Vortex e um isolador lógico. A outra câmara aquecida contém todos elementos de purga, de acordo com as condições de operação contínua com uma temperatura mínima de 70 °C. As duas câmaras são termicamente isoladas uma da outra.

O resfriador Vortex pode opcionalmente possuir uma alimentação de ar frio para controle de sistema da unidade lógica pneumática do MiniPurge.

Um trocador de calor pode ser opcionalmente instalado no tubo de ar frio do vortex que fornece o controle de sistema da unidade lógica do MiniPurge.

Na base do invólucro existe um aquecedor idêntico ao utilizado na versão para baixa temperatura (/LT). Este aquecedor opera em +5

## Análise e ensaios realizados:

As análises e os ensaios realizados encontram-se no relatório de análise nº CC\_121462/06.

## Documentação descritiva do produto:

- 
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR07.0046/00 de 06/09/2007;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR09.0021/00 de 12/02/2009;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR11.0003/00 de 12/2010;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR11.0304/00 de 11/2011;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR12.0251/01 de 11/2012;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR15.0200/00 de 07/2015;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR16.0114/00 de 04/2016;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR15.0243/00 de 09/2016;
- Relatório de ensaios Sira nº GB/SIR/ExTR17.0049/00 de 03/2017.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

Documento	Pág.	Descrição	Rev.	Data
EP99-3-1	1	Minipurge Control Unit – GA	2	15/03/2007
EP99-2-1	1	Schematic – Type “X” Leakage Compensation	3	09/07/2007
EP99-2-3	1	Sequence Diagram – MiniP Type X LC systems	2	15/03/2007
EP99-2-2	1	MiniPurge Type “X” Continuous Flow	2	15/03/2007
EP99-2-4	1	Sequence Diagram – MiniP Type X CF systems	2	15/03/2007
EP99-2-5	1	Alarm Only “AO” and Alarm Action Selector “AS”	2	15/03/2007
EP99-2-6	1	Door switch “DS”, Active Alarm “AA” and Alarm cancel “AC”	2	15/03/2007
EP99-2-7	1	Separate Supply “SS” and Mech Timer “MT”	2	15/03/2007
EP99-2-8	1	Delay before trip “DT” and On/Off controls	2	15/03/2007
EP99-2-9	1	Twin Output “TW” and Manual Override “MO”	2	15/03/2007
EP99-2-10	1	Pressure Control Leakage Compensation “PC”	3	15/03/2007
EP99-2-11	1	Internal Ex switches “IS”	3	15/03/2007
EP99-2-12	1	Options “CS” and “SP”	2	15/03/2007
EP99-2-14	1	MiniPurge CF2 and CFHP	2	15/03/2007
EP99-2-16	1	Outlet Selector Valve, Option “OS”	2	15/03/2007
EP99-2-17	1	MiniPurge Continuous Flow with HP sensor	2	15/03/2007
EP99-7-9	1 de 2	Outlet Valve Circuit N/O	2	15/03/2007
EP99-7-9	2 de 2	Outlet Valve Circuit N/C	1	15/03/2007
SD7531	1	MiniPurge type “Z” or “Y” Leakage Compensation	2	09/07/2007
SD7532	1	MiniPurge type “Z” or “Y” Continuous Flow	1	15/03/2007
SD7533	1	MiniPurge, Dust Protection schematic	2	14/11/2011
SD7555	4	RLV Configurations	3	05/07/2007
SD7535	1	Spark arrestor	1	15/03/2007
SD7536	1	Differential Flow Monitor	1	18/04/2007
SD7538	1	CF Outlet Orifice	1	27/03/2007
SD7500	1	Outlet Orifice Closure Device	1	25/04/2007
SD7537	3	MiniPurge Fault Evaluation	1	20/02/2007
SD7556	2	Alternative Z&Y LC system	1	09/07/2007
SD7282	2	MiniPurge data sheet	8	20/09/2016
SD7913	1	MiniPurge electronic timer	2	17/12/2010
SD7914	1	MiniPurge HP sensor	2	14/12/2010
SD7649	3	MiniPurge TÜV Certification Label	9	14/10/2017
SD7652	14	MiniPurge Portuguese Handbook Extracts	7	24/01/2018
SD7449	1	System Low Temperature Wiring (typical)	8	22/06/2015
SD7448	3	Low Temperature Housing	10	30/04/2015
SD8158	1	Local Sensing	2	22/06/2015

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/512701361666436671>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



ACREDITADO DESDE 1993

# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

## Marcação:

O controlador de purga modelo MiniPurge foi aprovado nos ensaios e análise, nos termos das normas adotadas, devendo receber a marcação, levando-se em consideração o item observações.

(versão padronizada)

**Ex [pxb] IIC T6 Gb**  
**Ex [pxb] IIIC T85 °C Db**  
**Ex [pyb] IIC T6 Gb**  
**Ex [pyb] IIIC T85 °C Db**  
**Ex [pzc] IIC T6 Gb**  
**Ex [pzc] IIIC T85 °C Db**  
**-20 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55 °C**

(versão /ET - padronizada)

**Ex [pxb] ia IIC T5 Gb**  
**Ex [pxb] ia IIIC T100 °C Db**  
**-20 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55 °C**

(versão para baixa temperatura)

**Ex [pxb] d e m IIC T3 ou T4 Gb**  
**Ex [pxb] IIIC T200 °C ou T135 °C Db**  
**-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55 °C**

(Versão para baixa temperatura - /LT/ET – com temporizador eletrônico)

**Ex [pxb] d e m ia IIC T3 ou T4 Gb**  
**Ex [pxb] ia IIIC T200 °C ou T135 °C Db**  
**-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +55 °C**

(versão para alta temperatura - /H6)

**Ex [pxb] IIC T4 Gb**  
**-20 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 60 °C)**

(versão /H6 /ET – com Temporizador eletrônico)

**Ex [pxb] ia IIC T4 Gb**  
**-20 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 60 °C)**

(versão /H7)

**Ex [pxb] IIC T4 Gb**  
**-20 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 70 °C)**

(versão /H7 /ET – com Temporizador Eletrônico)

**Ex [pxb] ia IIC T4 Gb**  
**-20 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 70 °C)**

(versão baixa temperatura com alta temperatura /H6)

**Ex [pxb] d e m IIC T3 ou T4 Gb**  
**-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 60 °C)**

(versão baixa temperatura com alta temperatura /H7)



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 06**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 28/09/2024**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 27/10/2021**

Issued ♦ Emitido:

**Ex [pxb] d e m IIC T3 ou T4 Gb**  
**-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 70 °C)**

(versão baixa temperatura com alta temperatura /H6/ET – com temporizador eletrônico)

**Ex [pxb] d e m ia IIC T3 ou T4 Gb**  
**-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 60 °C)**

(versão baixa temperatura com alta temperatura /H7/ET – com temporizador eletrônico)

**Ex [pxb] d e m ia IIC T3 ou T4 Gb**  
**-60 °C ≤ T<sub>a</sub> ≤ +60 °C**  
**(temperatura do ar de purga : 70 °C)**

## Observações:

- O número do certificado é finalizado pela letra X para indicar as seguintes restrições no uso:  
Quando o controlador de purga MiniPurge é incorporado a um equipamento, as implicações da operação dos indicadores e/ou sinais opcionais de alarme e a aplicação das etiquetas apropriadas de aviso e identificação devem ser incluídas na avaliação do equipamento.  
O instalador/usuário deve garantir que o controlador de purga MiniPurge seja instalado de acordo com o certificado do equipamento que cobre a combinação do invólucro pressurizado com o controlador de purga MiniPurge.  
Os valores dos parâmetros de segurança devem ser ajustados de acordo com o certificado do equipamento que cobre a combinação do invólucro pressurizado e do controlador de purga MiniPurge.  
Ao utilizar as opções AO, AS e DT, as recomendações para os requisitos adicionais do equipamento Ex p contido na ABNT NBR IEC 60079-14 devem ser aplicadas.  
O controlador de purga e a versão de baixa temperatura devem ser protegidos por um sistema de segurança que assegure que ele não pode ser energizado se a temperatura da entrada de ar ou controlador de purga reduzir para -20° C. Este sistema deve utilizar os RTDs que são montados no controlador de purga para fornecer o nível apropriado da integridade do sistema (Nota: Estes RTDs não foram avaliados como um dispositivo de segurança).  
Os seguintes testes de rotina deverão ser realizados para  
- Verificação funcional do resfriador do Vortex (H6, H7 para altas temperaturas e H6, H7 para combinações permitidas);  
- Verificação funcional do isolador lógico pneumático (H6, H7 para altas temperaturas e H6, H7 para combinações permitidas).
- Este Certificado de Conformidade é válido para os produtos de modelo e tipo idêntico ao protótipo ensaiado. Qualquer modificação de projeto ou utilização de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentação deste processo, sem autorização prévia da TÜV Rheinland, invalidará o certificado.
- É de responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificações do protótipo ensaiado, através de inspeções visuais e dimensionais.
- Os produtos devem ostentar, na sua superfície externa e em local visível, a Marca de Conformidade e as características técnicas da mesma de acordo com as especificações da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-2 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-31 / ABNT NBR IEC 60529 e Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 179 do INMETRO, publicada em 18 de Maio de 2010. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possível corrosão química.
- As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos produtos são de responsabilidade do usuário e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.



ACREDITADO DESDE 1993

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 12.1462 X**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 06**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 28/09/2024**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 27/10/2021**

*Issued ♦ Emitido:*

6. Para fins de comercialização no Brasil, as responsabilidades da alínea "e" do item 10.1 da Portaria 179 de 18 de maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuário.

## Natureza das Revisões / Data

*Nature of Reviews/Date ♦*

*Naturaleza de las Revisiones / Fecha*

<b>Revisão 00:</b>	<b>28/09/2010 – Certificação inicial – Efetivação; 25/04/2012 – Adequação do certificado AEX-13098-X à Portaria 179;</b>
<b>Revisão 01:</b>	<b>01/12/2015 – Revalidação, Inclusão do sensor local e atualização do endereço do fabricante de: Summer Road – Thames Ditton, Surrey KT7 0RH, para: unit 2, The Summit, Hanworth Road, Sunbury on Thames, Surrey TW16 5DB;</b>
<b>Revisão 02:</b>	<b>16/11/2017 – Atualização do certificado e correção do endereço do solicitante e fabricante</b>
<b>Revisão 03:</b>	<b>30/01/2018 – Correção da tabela de documentos e remoção de informação sobre a temperatura de purga para versão para baixa temperatura.</b>
<b>Revisão 04:</b>	<b>25/08/2018 – Revalidação;</b>
<b>Revisão 05:</b>	<b>01/04/2019 – Correção da codificação do modelo.</b>
<b>Revisão 06:</b>	<b>27/10/2021 – Revalidação.</b>

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/512701361666436671>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

